

KLASYFIKACJA OGNIOWA
w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany
przy działaniu ognia od strony zewnętrznej budynku
nr: 02/12/3

1. Zleceniodawca:	TORGGLER POLSKA Sp. z o.o. ul. Sadowa 5 95-100 Zgierz
2. Nr umowy:	02/04/2012
3. Przedmiot klasyfikacji:	System ocieplenia ścian zewnętrznych budynków EKOMIX z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego z tynkiem silikonowym EKOR 96, składający się z następujących warstw: 1. klej do styropianu EKOMIX o zużyciu 4,0-7,0 kg/m ² , produkowany przez Torggler Polska Sp. z o.o., ul. Sadowa 6, 95-100 Zgierz 2. styropian EPS 100 o grubości 5-25 cm, klasa co najmniej E wg PN-EN 13501-1, samogasnący. 3. siatka z włókna szklanego ST 2924-110/7KM 158 g/m ² , produkowana przez BauTex 4. klej do siatki EKOMIX o zużyciu 3,0-5,0 kg/m ² , produkowany przez Torggler Polska Sp. z o.o., ul. Sadowa 6, 95-100 Zgierz 5. podkład tynkarski EKOR 961 o zużyciu 0,25-0,28 kg/m ² , produkowany przez Torggler Polska Sp. z o.o., ul. Sadowa 6, 95-100 Zgierz 6. tynk silikonowy EKOR 96 o zużyciu 2,3-3,5 kg/m ² , o grubości min. 1,5 mm produkowany przez Torggler Polska Sp. z o.o., ul. Sadowa 6, 95-100 Zgierz
4. Klasyfikacja ogniowa:	Obiekt o budowie określonej w pkt. 3, klasyfikuje się jako nierozprzestrzeniający ognia przy działaniu ognia od zewnątrz.
5. Podstawa klasyfikacji:	Norma PN-90/B-02867 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany.” Raporty z badań nr: 02/12/T1, 02/12/T2, Pr-09-1.219, Pr-09-1.220, Pr-09-1.222 Pr-09-1.223, Pr-11-1.131, Pr-11-1.134
6. Termin ważności:	21.06.2015
7. Załączniki:	-
8. Opracowanie:	Piotr Antonowicz, Marek Łuciuk
<p>Klasyfikacja dotyczy systemu stosowanego na podłożu niepalnym klasy co najmniej A2-s3, d0 wg PN-EN 13501-1:2010. Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zleceniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian.</p>	

Sprawdził:	Piotr Antonowicz	Autoryzował:	Marek Łuciuk
Podpis:	<i>Piotr Antonowicz</i>	Podpis:	<i>Marek Łuciuk</i>
Data:	21.06.2012	Data:	21.06.2012